



## ES - Prohlášení o shodě



Podepsaný zástupce

výrobce: SLOVAKTUAL, s.r.o., SK 972 16 Pravenec 272

výrobny: SLOVAKTUAL, s.r.o., SK 972 16 Pravenec 272

tímto prohlašuje, že výrobek: **Hliníkové vnější (vchodové) dveře, systém Heroal 110 E**

Typy výrobku: **Hliníkové vnější dveře jednokřídlové a dvojkřídlové, otočné, plné, prosklené, s pevně zaskleným nadsvětlíkem**

jsou ve shodě s ustanoveními směrnice EU o stavebních výrobcích (89/106/EHS), pokud budou instalovány v souladu s návodem na montáž obsaženým v dokumentaci výrobku, na výrobek se uplatňuje tato norma:

**EN 14351-1:2006 Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti.**

V rámci počátečné zkoušky typu se ověřili:

Vlastnost	Deklarované ukazatele podle EN 14351-1	Protokol o počátečních zkouškách typu
<b>Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak</b>	Třída 5	1390 – CPD – 0099 – 09/Z
<b>Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu</b>	Třída C	1390 – CPD – 0099 – 09/Z
<b>Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)</b>	Třída 2A	1390 – CPD – 0099 – 09/Z
<b>Vodotěsnost – stíněné (metoda B)</b>	npd	-
<b>Nebezpečné látky</b>	neobsahuje	1390 – CPD – 0099 – 09/Z
<b>Odolnost proti nárazu</b>	npd	-
<b>Únosnost bezpečnostních zařízení</b>	npd	-
<b>Výška a šířka (minimální průchozí)</b>	Uvedeny ve smlouvě	Technická specifikace
<b>Možnost úniku</b>	npd	-
<b>Akustické vlastnosti</b>	npd	-
<b>Součinitel prostupu tepla dvojsklo</b>	1,7 W/m <sup>2</sup> K	1390 – CPD – 0098 – 09/Z
<b>Součinitel prostupu tepla trojsklo</b>	1,2 W/m <sup>2</sup> K	V – 419/09
<b>Průvzdušnost</b>	Třída 4	1390 – CPD – 0098 – 09/Z

### Popis výrobku:

Dveře jsou určeny pro použití do obytných i průmyslových budov, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost. Dveře buď s průhlednou, průsvitnou nebo neprůsvitnou výplní uzavírají průchodní otvory ve vnějších (případně i vnitřních) stěnách. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům apod.

Počáteční zkoušky typu výrobku provedla **Notifikovaná osoba 1390 – CSI, a.s. Praha**, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky.

V Pravenci, dne 18. 11. 2009

  
**Lubomír Majzlan**  
jednatel společnosti